

INFORME DE ENSAYO

Datos del Solicitante:		REFERENCIA DE MUESTRA
Nombre: GESPASER, S. L. C.I.F.: B-96894290 Dirección: C/ Espinosa nº 8 pta. 310 Población: 46008 - VALENCIA Provincia: VALENCIA		
		28359

Datos de la muestra:			
Tipo de muestra:	AGUA DE CONSUMO	Fecha muestreo - hora:	11/03/10 - 13:45 h.
Cantidad/envase:	1l/PE + 0,5 l/P	Fecha recepción - hora:	11/03/10 - 16:00 h.
Muestreo por:	ANALAQUA, S. L. - Ref. 010/LCL/10	Fecha de inicio:	11/03/10
Tipo de muestreo:	PUNTUAL, según ITT-M 02/1.3	Fecha finalización:	16/03/10
Identificación:	PLANTA ÓSMOSIS - LORIGUILLA		

RESULTADOS DE ANÁLISIS				
PARÁMETRO	RESULTADO	UNIDADES	INCERTIDUMBRES	MÉTODO ANALÍTICO
pH	7,2	U.pH	± 0,1	ITT-E 03/1.1
Conductividad a 20 °C	1.429	µS/cm	± 10%	ITT-E 03/1.2
Olor(*)	< 1	U.		Índice de dilución
Sabor(*)	< 1	U.		Índice de dilución
Color(*)	1	mg/l Pt/Co		Espectrofotometría
Turbidez(*)	0,5	U.N.T.		Nefelometría
Amonio	< 0,05	mg NH ₄ /l	± 22%	ITT-E 03/1.11
Cloro residual(*)	0,85	mg Cl ₂ /l		Espectrofotometría
Coliformes totales(*)	0	ufc/100 ml		Filtración membrana (Medio m-Endo)
E. coli(*)	0	ufc/100 ml		Filtración por membrana (Medio TBX)

OBSERVACIONES:

VALENCIA, a 17 de Marzo de 2010